

تاريخ الطباعة : 2021-11-29
وقت الطباعة : AM 9:09
رقم الطلب : PAC21012559



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : الدوحة ريجونال للحلول البلاستيكية
رقم السجل التجاري : 60655
رقم قيد المنشأة : 14-7704-00
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Fire Fighting Systems
إسم المنتج : Pipes and fittings

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج/المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2021-11-25 تاريخ الإنتهاء : 2023-11-25

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2021-11-29 : التاريخ
PERMIT # PAC21012559 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Pipes and fittings	منتج
PRODUCT APPLICATION	Fire Fighting Systems	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	الدوحة ريجونال للحلول البلاستيكية	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Doha Regional Plastic Solutions / QATAR	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Polyethylene Pipes & fittings, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500mm nominal pipe size, 200 & 250 PSI pressure rating. SDR11 & SDR9

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	CLASS 1613	PR451059	FACTORY MUTUAL GLOBAL APPROVALS LLC (FM)	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
----------------------------------	------------	----------	--	--

RECOMMENDATIONS التوصيات

Should be installed and anchored according to the pipe manufacturer's instructions and FM Global Property Loss Prevention Data Sheets. For underground use only.
FM APPROVAL ID # PR451059, CLASS 1613

This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 13/24 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction (Qatar Civil Defense).

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

